



# CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

**FAQ n. 1** (data della sottoscrizione digitale)

**OGGETTO:** chiarimenti relativi alla gara - procedura aperta – per l' **APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, PEDONALE E CICLABILE, COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITÀ, SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE - ANNI 2018-2020** - CIG: 8445776AD4

## Quesito n. 1

Con riferimento alla gara in oggetto, è stato posto il quesito di seguito trascritto:

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
Richiesta di chiarimenti	<p>Siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con riferimento al requisito della sede operativa di cui all'art. 6 del CSA e pag. 5 del disciplinare si chiede di chiarire se è sufficiente in fase di gara produrre una dichiarazione di impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa entro 15 Km dal confine comunale.</li><li>- con riferimento all'art. 10 in tema di subappalto si chiede di chiarire se in caso di dichiarazione voler subappaltare, è necessario indicare la terna dei subappaltatori e produrre i rispettivi DGUE.</li><li>- Infine con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 8.3 del disciplinare di gara si chiede di definire il concetto di ambito urbano complesso.</li></ul> <p>In attesa di sentirVi nel merito, porgiamo cordiali saluti.</p>

## Risposta:

Relativamente al primo quesito, e cioè se sia sufficiente produrre in fase di gara una dichiarazione di impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa entro 15 Km dal confine comunale, la risposta è affermativa. La disponibilità della sede operativa dovrà essere effettiva al momento della stipula del contratto ovvero della consegna del servizio, se anticipata.

Relativamente al secondo quesito - fermo restando l'obbligo di indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio e delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo - considerata la sospensione dell'art.105, comma 6, del Codice Contratti prevista dall'art.1 comma 18 L.55/2019, non è necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori e la produzione dei relativi DGUE. La documentazione relativa il/i subappaltatore/i dovrà essere presentata all'atto della formalizzazione della richiesta alla Stazione appaltante di autorizzazione al subappalto.

Relativamente al terzo quesito, per "Ambito urbano complesso" si intende lo spazio della città, il suo territorio e la sua popolazione, caratterizzato da una molteplicità di elementi ed aspetti propri delle città. Ci si riferisce quindi alla complessità della rete stradale, pedonale e ciclabile che si sviluppa e viene fruita in una città di circa 35.000 abitanti.

Cordiali saluti

### **Quesito n. 2**

Con riferimento alla gara in oggetto, è stato posto il quesito di seguito trascritto:

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RICHIESTA CHIARIMENTI	Con la presente formuliamo la seguente ed ulteriore richiesta di chiarimento: - con riferimento al requisito di cui all'art. 8.3 lett. b) del disciplinare "Organico medio annuo" si chiede di confermare che il dato deve riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.  Distinti Saluti

### **Risposta:**

Si conferma che la dichiarazione relativa l'organico medio annuo deve riferirsi agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili.

Cordiali saluti

### **Quesito n. 3**

Con riferimento alla gara in oggetto, è stato posto il quesito di seguito trascritto:

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
richiesta chiarimento mezzi, attrezzature, equipaggiamento	Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.3 lett. c) del disciplinare di gara si chiede di chiarire se sia sufficiente una dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente di tutte le attrezzature tecniche, il materiale e l'equipaggiamento minimi richiesti dal CSA per l'esecuzione del servizio. Inoltre si chiede di precisare se il riferimento contenuto nel CSA al "mini escavatore bob cat" costituisce un refuso, dovendosi intendere il riferimento al possesso di una mini pala. Distinti

### **Risposta:**

Relativamente al primo quesito, e cioè se sia sufficiente una dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente di tutte le attrezzature tecniche, il materiale e l'equipaggiamento minimi richiesti dal CSA per l'esecuzione del servizio, la risposta è affermativa.

Relativamente alla richiesta di precisazione circa il contenuto del capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui viene richiesto un "mini escavatore bob cat" questo debba intendersi come:

- All'art. 12 - Esecuzione del servizio - del CSA, si prevede nella disponibilità del Gestore la presenza di un Mini Escavatore da utilizzare, in caso di necessità, dalla "squadra strade" per lavori di piccoli scavi, demolizioni, trincee ecc.. propri dei piccoli cantieri di manutenzione stradale.
- All'art. 10.2 – Servizio di sgombero neve e antigelate – nella dotazione minima dei mezzi neve è prevista la "squadra bob cat" munita di miniescavatore attrezzato con lama sgombra neve.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Massimiliano Quartarone

*(Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 24 del D.Lgs n 82/2005)*