QUADRO UNIONE TAVOLE



SUDDIVISIONE AMBITI COMPUTO METRICO



NUOVA LINEA DORSALE FG7R 4x1x10mmq - VIA DE GASPERI

POZZETTO DI DERIVAZIONE ESISTENTE DA MANTENERE

RIMOZIONE PUNTO LUCE E PLINTO ESISTENTE

ILLUMINAZIONE PIANTE

MOVIMENTO CONIGLIORI

NUOVA LINEA DORSALE FG7R 4x1x10mmq - VIA DE GASPERI

NUOVA LINEA DORSALE FG7R 4x1x10mmq - VIA DE GASPERI

TUBAZIONE ACC-ZN Ø 25mm
LINEA FG7OR 2x4mmq

COLLEGAMENTO CON IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE

QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNO ORATORIO
NUOVO QUADRO A PAVIMENTO TIPO CONCHIGLIA CVT-P 545x570x308mm
POSIZIONE DA DEFINIRE IN BASE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA INTERNI ALL'ORATORIO
NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN CAVO FG7OR 4x6mmq DA G.E. ORATORIO (ESCLUSO)
QUADRO INTERNO 36mod. IP65 TIPO GW 40107 463x410x140mm
APPARECCHIATURE COMANDO E PROTEZIONE PROIETTORI CHIESA E ORATORIO

GROTTA MADONNINA

NUOVA LINEA DORSALE FG7R 4x1x10mmq - VIA KENNEDY/VIA

PUNTO DI COLLEGAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE ISOLA HARRIS
(QUADRO DI COMANDO E IMPIANTO ELETTRICO A BORDO, ESCLUSI DAL PRESENTE PROGETTO)

NUOVA LINEA DORSALE FG7R 4x1x10mmq - VIA DE GASPERI

NUOVA LINEA DORSALE FG7R 4x1x10mmq - VIA DE GASPERI

RIMOZIONE PUNTO LUCE E PLINTO ESISTENTE
RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE INTERRATA ESISTENTE
NUOVO POZZETTO DI DERIVAZIONE CLS + GHISA 400x400mm

NUOVO QUADRO A PAVIMENTO TIPO CONCHIGLIA CVT-P 545x570x308mm
QUADRO INTERNO 36mod. IP65 TIPO GW 40107 463x410x140mm
APPARECCHIATURE COMANDO E PROTEZIONE FARETTI INCASSATI
E SPARZIONE PER EVENTUALE LINEA COMANDO CANCELLO PARCO

NUOVA TUBAZIONE Ø 40mm COLLEGAMENTO POZZETTO-FARETTI
NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE FARETTI IN CAVO FG7OR 2x2,5mmq
E APPOSITE GIUNZIONI STAGNE DA ESEGUIRE IN CONTROCASSA

POZZETTO DI DERIVAZIONE ESISTENTE DA MANTENERE

RIMOZIONE PUNTO LUCE E PLINTO ESISTENTE

LIMITE MURO PARCO FILZI

POZZETTO DI DERIVAZIONE ESISTENTE DA MANTENERE

RIMOZIONE PUNTO LUCE E PLINTO ESISTENTE

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS + GHISA 400x400mm
PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE CANCELLO PARCO FILZI

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS + GHISA 600x600mm
PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO FIBRA OTTICA

TUBAZIONE ACC-ZN Ø 25mm
LINEA FG7OR 2x2,5mmq FARETTI PORTICO

LEGENDA COLORI

	DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE
	IMPIANTI ESISTENTI
	APPARECCHI ILLUMINANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE
	IMPIANTO ESISTENTE DA SMANTELLARE

LEGENDA SIMBOLI

	CODICE TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE, VEDERE LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE AEC MASTER 6 BRACCIO CORTO, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI MAXY WOODY, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI LIGHT UP BALISAGE, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI LIGHT UP EARTH WW, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI LIGHT UP EARTH SPOT, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE AEC ECO RAYS, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE AEC GALILEO, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI IPRO, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI UNDERSCORE INOUT, PER SPECIFICHE POTENZA E OTTICA VEDERE CODICE E LEGENDA CORPI
	CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE DA SCOLLEGARE E MANTENERE
	CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE A SOSPENSIONE DA MANTENERE
	LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE DA SMANTELLARE ED INTERRARE
	NUOVO POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA 400X400 mm
	NUOVO POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA 600X600 mm
	POZZETTO ESISTENTE CON NUOVO CHIUSINO IN GHISA
	NUOVA TUBAZIONE INTERRATA PVC DOPPIA CAMERA Ø125mm
	TUBAZIONE ESISTENTE
	NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
	CONDUTTORE NUDO LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE
	RISALITA TUBAZIONE
	NUOVO QUADRO ELETTRICO

PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI DI NATURA ARCHITETTONICA, RAPPRESENTATE IN QUESTA TAVOLA SONO DA RITENERSI INDICATIVE. FARE SEMPRE RIFERIMENTO PER ESSE ALLE TAVOLE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO

Comune di Brugherio

P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER STIPULA CONVENZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Soggetto Attuatore:	**P.S.T. s.r.l.** Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)
Coordinamento generale:	**ALPINA S.p.a.** Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Progetto Paesaggistico:	**STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE** Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI) Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 3346048245 E-mail: vallone.flora@tiscali.it
Progetto Urbanistico:	**ARCOLINEA STUDIO ASSOCIATO** Viale Affori, 14 - 20161 MILANO (MI) Tel. +39 02 36753835 - Fax. +39 02 36753835 E-mail: arcolinea@gmail.com - www.arcolinea.it
Progetto infrastrutturale e strutturale:	**ALPINA S.p.a.** Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI) Tel. +39 02 58305010 - Fax. +39 02 58307388 E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it
Progetto Illuminotecnico:	**STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE** Via G. Sora, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG) Tel. +39 035 711020 - Fax. +39 035 738703 E-mail: info@studioardizzone.it
Progetto Antincendio:	**BIESSE IMPIANTI s.r.l.** Via Dante, 3 - 20016 PERO (MI) Tel. +39 02 36509318 - Fax. +39 02 36509713 E-Mail: info@biesseimpianti.com

N° Elaborato	Titolo	Scala
ILP-02	TAVOLA DISTRIBUZIONE LINEE E CORPI ILLUMINANTI VIA DE GASPERI, VIA FILZI, VIA GALVANI E NUOVO PARCO PUBBLICO	1:250

Revisione	N°	Descrizione	Data
1	0	Prima emissione	12.12.2016
	1	Seconda Emissione	24.05.2017
	2		
	3		
	4		
	5		

Redazione Elaborato:		
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A. Bonelli	El. Magri	D. Ardizzone

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del proprietario. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.