



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

SSD Impiantistica

Sede di Monza: via Solferino, 16 – 20900 Monza (MB) Tel. 039/3940206(24)

Sede di Lecco ; Via F. Filzi, 12 – 23900 Lecco (LC) Tel. 0341/281243

PEO: impiantistica@ats-brianza.it PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it

Spedito a mezzo PEC

Ai Sigg. **SINDACI**
dei Comuni delle Province di
MONZA BRIANZA e LECCO

Oggetto: ascensori e montacarichi in servizio privato. Nota informativa su adempimenti.

Al fine di favorire, nel territorio di competenza della scrivente ATS (province di Monza Brianza e di Lecco), una omogenea applicazione di quanto previsto dalla attuale legislazione, anche in considerazione delle modifiche intervenute negli anni, si è ritenuto opportuno avviare specifiche azioni informative rivolte ai Comuni afferenti al territorio delle due province.

Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162¹, per la messa in esercizio, in servizio privato, di:

- **Ascensori**², aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi
- **Montacarichi**³, aventi corsa ≥ 2 m e portata ≥ 25 kg (se non accessibili alle persone)
- **Apparecchi di sollevamento**⁴ (piattaforme elevatrici, montascale, servoscala per disabili), con velocità di spostamento che non supera 0,15 m/s, che collegano piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, aventi corsa ≥ 2 m,

è necessario, da parte dei proprietari/legali rappresentanti degli edifici in cui vengono installati nuovi ascensori, l'invio di una comunicazione al Comune competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità UE dell'impianto rilasciata dall'installatore, se ascensore o montacarichi, o dalla data della dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008, rilasciata dall'installatore, se trattasi di piattaforma elevatrice, montascale o servoscala.

Nella comunicazione, redatta avvalendosi, eventualmente, di idonea modulistica che codesto Comune può rendere disponibile agli 'stakeholders', è necessario che sia indicato quanto segue:

- a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento, rispondente alla definizione di ascensore, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s⁵;
- d) la copia della dichiarazione di conformità (come riportato in premessa);
- e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico;
- f) l'indicazione del soggetto (ATS BRIANZA o altri soggetti di cui all'art. 13, c. 1 del DPR 162/1999 e s.m.i.) individuato per l'effettuazione delle *ispezioni periodiche biennali* sull'impianto, che abbia accettato l'incarico.⁶

¹ Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio - G.U. n. 134 del 10 giugno 1999

² Art. 2, c. 1, DPR 162/1999 e s.m.i.

³ D.P.R. 1497, 29 maggio 1063

⁴ Art. 2, c. 1, DPR 162/1999 e s.m.i.

⁵ Art. 2, c. 1, lett. a), DPR 162/1999 e s.m.i.

⁶ Art. 13, c. 1, DPR 162/1999 e s.m.i.



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

SSD Impiantistica

Sede di Monza: via Solferino, 16 – 20900 Monza (MB) Tel. 039/3940206(24)

Sede di Lecco ; Via F. Filzi, 12 – 23900 Lecco (LC) Tel. 0341/281243

PEO: impiantistica@ats-brianza.it PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it

Qualora la suddetta comunicazione venisse effettuata oltre il termine previsto dei 60 giorni, la stessa dovrà essere integrata con un verbale di *verifica straordinaria* di attivazione dell'impianto.⁷

Con espresso riferimento a quanto richiamato al punto f) di cui sopra, per gli incarichi che vengono affidati ad ATS BRIANZA, si è accertato, in diverse circostanze, che taluni venissero revocati in tempi successivi, senza che si provvedesse, da parte del proprietario/legale rappresentante, alla individuazione, con necessaria informazione al Comune competente, del nuovo soggetto incaricato alle verifiche periodiche. Per tale ragione, la scrivente SSD Impiantistica attua, a partire dal 2024, una specifica azione informativa, inoltrando tempestivamente ai Comuni le disdette di incarico delle Verifiche Periodiche ricevute da ATS Brianza. Questa iniziativa è volta a scongiurare l'eventualità che gli impianti, in uso alla collettività, possano essere eserciti senza i necessari controlli previsti.

La legislazione vigente⁸ prevede, a tal proposito, il divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non si provveda alle dovute comunicazioni.

Oltre alle ispezioni periodiche oggetto della presente nota informativa, si fa altresì presente che il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è tenuto ad effettuare anche regolari manutenzioni dell'impianto⁹.

Infine, nel caso si rendesse necessario apportare modifiche costruttive¹⁰, il proprietario/legale rappresentante, previo adeguamento dell'impianto stesso, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni ivi previste, invia la necessaria comunicazione al Comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione della verifica straordinaria¹¹.

Per quanto riguarda, invece, gli "ascensori da cantiere", essendo gli stessi rientranti nella definizione di "attrezzatura di lavoro"¹² e, pertanto, ricompresi fra quelle elencate nell'All. VII, del D. Lgs 81/2008, il percorso della *messa in servizio* prevede un iter diverso, mediante denuncia ad INAIL, da effettuarsi tramite il portale "CIVA" dedicato.

Per qualsiasi ulteriore necessità, è possibile inoltrare richiesta di informazioni al seguente recapito:

Sportello Informativo Sicurezza Impiantistica

Referente: dott. Milko Troisi

Tel.: 039/3040216

Email: impiantistica@ats-brianza.it

Distinti saluti.

SSD IMPIANTISTICA
Il Responsabile
Ing. Claudio Lorenzo ALBERA

Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Lorenzo Albera - Responsabile SSD Impiantistica – tel.039/3940206

Pratica trattata da: Ing. Filippo Di Rosa – Dirigente Ingegnere – tel. 039/3040215

Ing. Giuseppe La Greca – Dirigente Ingegnere – tel.0341/281273

⁷ Art. 12, c. 2-bis, DPR 162/1999 e s.m.i.

⁸ Art. 12, comma 5, D.P.R. 162/99, s.m.i.

⁹ Art. 13 e Art. 15, D.P.R. 162/99, s.m.i.

¹⁰ Art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 162/99, s.m.i

¹¹ Art. 14, comma 3, D.P.R. 162/99, s.m.i

¹² Art. 69, D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81